


УТВЕРЖДАЮ
 Главный механик ООО НПП «Тасма»

 «30» 01 2018 г. В. А. Войнич

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на ремонт фреоновой холодильной установки МВТ-35-1-0 инв. №Н504658
 (уточненная)

№ п. п.	Подробное описание работ с указанием размеров, формул	Ед. изм.	Кол- во	МАТЕРИАЛЫ			Примечан ие
				наименование	ед. изм.	кол-во	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Разъединение и соединение фланцевых соединений всасывающих и нагнетательных линий	соед	4	ПОН-2	кг	3	
2	Снятие и посадка соединительной полумуфты	шт.	1				Выполня- ется и при ремонте эл. двига- теля
3	Вскрытие о закрытие крышек компрессора	шт.	4	ПОН-2	кг	3	
4	Разборка, дефектовка, ремонт и сборка сальника	шт	1	ЗИП	комп лект	1	При необходи мости
5	Разборка, дефектовка, ремонт и сборка конденсатора	шт	1	ПОН-2	кг	3	
6	Разборка и очистка картера	шт	1				
7	Разборка, дефектовка, ремонт и сборка шатунных подшипников	шт	8				
8	Разборка, дефектовка, ремонт и сборка коренных подшипников	шт	2				
9	Снятие, установка, разборка, дефектовка, ревизия	комл	8	ПОН-2	кг	5	

	ремонт и сборка всасывающего и нагнетательного клапана						
10	Разборка цилиндров, очистка их внутренних поверхностей, дефектовка, ремонт и сборка	шт	8				
11	Разборка, ремонт и сборка масляного насоса	шт	1				
12	Разборка, дефектовка, очистка, ремонт и сборка маслофильтра компрессора	шт	1				При необходимости
13	Центровка компрессор – эл. двигатель	шт.	1				Выполняется и при ремонте эл. двигателя
14	Опрессовка и вакуумирование системы, устранение пропусков.	шт	1				
15	Опробование компрессора, устранение дефектов	шт	1				

Начальник цеха

Механик цеха

Хакимов Р. Х.

Зепсен Д. Е.