

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "НПП "Тасма"
Е.Л.Самков
« 02 » / 08 / 2021г.



ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №4

от " 02 " августа 2021г.

№ п/п	Наименование объекта ремонта	Инв. №	Обнаруженные дефекты	Ед. изм	Объем	Вид работ
	Ремонт фреоновой холодильной установки МВТ-35-1-0	инв.№Н504658				
1			Потеря герметичности соединения седло/плунжер	шт	1	Притирка седло/плунжера клапана регулирующего двухходового TRV-40-25-101
2			Негерметичность прокладок компрессора из-за низкого качества материала прокладок	комп	1	Замена прокладок коленвала компрессора
	Итого				2	

Председатель комиссии :

Андрианов В.П.

Члены комиссии:

Юскевич Ю.А.

Жукова Е.М.

Войнич В.А.

02 08

2021 г.