

УТВЕРЖДАЮ
 Директор ООО "НПП "Тасма"
 Е.Л.Самков
 2021г.



ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №7

от " 02 " августа 2021г.

№ п/п	Наименование объекта ремонта	Инв. №	Обнаруженные дефекты	Ед. изм	Объем	Вид работ
	ремонта здания 266А	инв.№10000266А				
1			Коррозия трубопровода системы отопления	м	110	Замена участков трубопровода системы отопления
2			Коррозия технологического трубопровода водоснабжения системы отопления	м ²	9,1	Грунтовка и окраска технологического трубопровода водоснабжения
3			Негерметичность задвижки Ру25 Д/у 100 системы отопления, течь сальниковых узлов, коррозия корпуса.	шт.	2	Замена задвижки
4			Коррозия технологического трубопровода водоснабжения диаметром 100мм	м	300	Замена участков металлического технологического трубопровода водоснабжения диаметром 100мм на полипропиленовый трубопровод диаметр 63мм
	Итого				4	

Председатель комиссии :

Андрианов В.П.

Члены комиссии:

Юскевич Ю.А.

Жукова Е.М.

Войнич В.А.

02 08

2021 г.