



ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №8

от " 02 " августа 2021г.

№ п/п	Наименование объекта ремонта	Инв. №	Обнаруженные дефекты	Ед. изм	Объем	Вид работ
	Ремонт здания 266С	инв. №10000266С				
1			Разрушение штукатурки из цементно-известкового раствора на прямолинейных откосов оконных рам	м ²	41,52	Штукатурка внутренних прямолинейных откосов оконных рам
2			Осыпание (отслоение) краски стеновых панелей, последствия - разрушение материала стеновых панелей и потеря прочности несущих конструкций	м ²	1380	Грунтовка под покраску и покраска стеновых панелей фасада
3			Разрушение наружной кирпичной кладки карниза	м	19,2	Перекладка наружной кирпичной кладки карниза
4			Разрушение лицевой наружной кирпичной стены	м ²	22,4	Перекладка лицевой кирпичной кладки наружной стены
5			Разрушение, деформация, коррозия карнизных свесов мягкой кровли	м	60	Замена карнизных свесов мягкой кровли
6			Разрушение, деформация, металлических подоконных отливов для окон	м	19,2	Замена металлических подоконных отливов для окон
7			Разгерметизация, сквозная коррозия технологического трубопровода водоснабжения	м	200	Замена участков технологического трубопровода водоснабжения

8			Коррозия технологического трубопровода водоснабжения	м ²	124,4	Грунтовка и окраска технологического трубопровода водоснабжения
9			Разрушение, нарушения герметичности кровельного материала мягкой кровли крыши	м ²	330	Замена мягкой кровли наплаваемыми материалами с ремонтом цементной стяжки
10			Пожарная автоматика: дымовые пожарные извещатели - потеряна герметичность, целостность рабочей камеры пожарных извещателей, окисление соединительных жил электропроводки	шт	65	Замена дымовых пожарных извещателей
11			Пожарная автоматика: электропроводка - потери диэлектрические свойства изоляции, отслоение и механические повреждения изоляционного слоя токоведущих жил, окисление соединительных жил	м	2450	Замена участками электропроводки
12			Пожарная автоматика: приборы приемно-контрольные - окисление токоведущих соединений; повреждение монтажных плат (отслоение токоведущих дорожек, потери диэлектрические свойства)	шт	5	Замена приемно-контрольных приборов
Итого					12	

Председатель комиссии :

Андреанов В.П.

Члены комиссии:

Юскевич Ю.А.

Жукова Е.М.

Войнич В.А.

02 08

2021 г.